

Département de l'AIN

-----  
Arrondissement de BOURG-EN-BRESSE

-----  
Canton de MIRIBEL

-----  
Commune de BEYNOST

URB	2023	06
-----	------	----

## EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE

Arrêté : Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI)

**Le Maire de la Commune de BEYNOST,**

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) et notamment les articles L.2213-32, L.2225-1a 4 et L.5211-9-2 et R.2225-1 à R.2223-10 ;

Vu le décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie ;

Vu l'arrête n° NOR INTE1522200A du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie ;

Vu l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre l'incendie et de panique dans les Établissements Recevant du Public (E.R.P.) ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation. Le code de la Construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté préfectoral 17 décembre 2021, modifié le 06 mars 2023, portant approbation du Règlement Opérationnel (R.O.) des Services d'Incendie et de Secours de l'Ain ;

Vu la note DGSCGC/SDPGC/BPERE/n°2016-5 du ministère de l'intérieur aux préfets de départements portant sur la mise en œuvre de la D.E.C.I. ;

Vu le Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie approuvé par arrêté Préfectoral n° R 2021/106 en date du 17 décembre 2021, et modifié par arrêté n° R 2023/012 en date 06 mars 2023 ;

**Considérant** qu'il est important de prévoir, d'organiser et de structurer la défense extérieure contre l'incendie en cas de sinistre afin d'alimenter les moyens de lutte contre l'incendie ;

ARRETE

## ARTICLE 1 : GÉNÉRALITÉS

La défense extérieure contre l'incendie (D.E.C.I.) désigne l'ensemble des moyens mis en œuvre pour assurer l'alimentation en eau des engins ou matériels de lutte contre l'incendie, par l'intermédiaire de points d'eau incendie (P.E.I.) identifiés à cette fin.

Le présent arrêté a pour objectif de procéder à l'identification des risques à prendre à compte, d'inventorier les P.E.I. publics et privés conformes au présent règlement en intégrant ceux relevant d'autres réglementations (exemples : I.C.P.E., E.R.P., D.F.C.I., ...) pour lesquels une convention d'utilisation a été établie pour assurer une cohérence globale de la défense incendie et pour les interactions pratiques qui existeront, ainsi que de fixer leurs modalités de contrôle.

## ARTICLE 2 : RISQUES À PRENDRE EN COMPTE DANS LE CADRE DE LA D.E.C.I.

Le règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie (R.D.D.E.C.I.) détermine des besoins en eau et l'espacement des points d'eau en fonction du type de risque.

Les grilles de couverture figurant dans le guide technique annexé au R.D.D.E.C.I. détaillent l'estimation des besoins en eau pour chaque type de risque :

- Les habitations,
- Les zones d'activités économiques,
- Les exploitations agricoles,
- Les établissements industriels et artisanaux,
- Les E.R.P.,
- Les constructions et installations diverses.

## ARTICLE 3 : LES POINTS D'EAU INCENDIE

Les points d'eau incendie (publics et privés) regroupent les poteaux et les bouches d'incendie ainsi que les points d'eau naturels ou artificiels (réserves ouvertes, aériennes, enterrées ou souples, mares, étangs, cours d'eau).

La liste de tous les points d'eau incendie de la commune est éditée avec les caractéristiques suivantes :

- Numéro d'ordre du P.E.I. ;
- Localisation (Emplacement, Longitude, Latitude) ;
- Type de P.E.I. ;
- Poteau ou Bouche connecté à un réseau d'eau sous pression (Diamètre, Pression, Débit) ;
- Points d'eau naturels ou artificiels – PENA (Volume)
- Statut (public/privé/privé conventionné) ;
- Conformité au RDDECI ;
- Risque défendu identifié suivant les grilles de couvertures.

L'ensemble de ces caractéristiques figurent dans le tableau situé en annexe.

L'actualisation de l'inventaire des points d'eau incendie (pour la création ou la suppression d'un P.E.I.) du présent arrêté fait partie intégrante des processus d'échanges d'informations entre le S.D.I.S. 01 et les collectivités. Elle doit être notifiée dans un délai de 1 mois.

Le S.D.I.S.01 tient et met à jour une base de données recensant l'ensemble des points d'eau incendie du département. Elle est mise à jour dès réception des éléments provenant des services concourant à la D.E.C.I. Cette base de données constituée a pour objectif premier de suivre leur mise en service et leur disponibilité à des fins opérationnelles.

#### **ARTICLE 4 : MODALITÉS DE RÉALISATION DES CONTRÔLES TECHNIQUES**

Des contrôles techniques périodiques ont pour objectif de s'assurer que chaque P.E.I. relevant du R.D.D.E.C.I. conserve ses caractéristiques, notamment sa condition hydraulique d'alimentation.

Il existe deux types de contrôle :

1. Le contrôle « fonctionnel », réalisé à minima une fois par an, porte sur :
  - La présence d'eau aux P.E.I. alimentés par des réseaux d'eau sous pression. Ce contrôle est plus simple à réaliser que le contrôle débit/pression et permet la manœuvre des robinets et vannes (dégrippage).
  - Le volume et l'aménagement des réserves d'eau naturelles ou artificielles ;
  - L'état technique général et le fonctionnement des appareils et des aménagements ;
  - L'accès et les abords ;
  - La signalisation et la numérotation.
2. Le contrôle du débit et de la pression des P.E.I. alimentés par des réseaux d'eau sous pression, dit « contrôle débit/pression ». Ce contrôle consiste à mesurer le débit en régime d'écoulement, lorsque le poteau ou la bouche est à pleine ouverture. Dans le cas où plusieurs points d'eau incendie sont susceptibles d'être utilisés en simultanément, il sera nécessaire de s'assurer du débit de chaque point d'eau incendie en situation d'utilisation combinée et de l'alimentation du dispositif pendant au moins 2 heures.

Au titre de la police administrative spéciale de la défense extérieure contre l'incendie et conformément au règlement départemental de la D.E.C.I. de l'Ain, le contrôle technique périodique est effectué une fois tous les trois ans.

Par ailleurs, il est précisé que le contrôle fonctionnel est inclus dans les opérations de maintenance (entretien et réparation) ;  
Les résultats des contrôles techniques font l'objet d'un compte rendu accessible au maire (ou au président de l'E.P.C.I.), transmis au service public de D.E.C.I. et au S.D.I.S.01 dans un délai de 3 mois.

#### **ARTICLE 5 : NOTIFICATION AU PRÉFET**

Ampliation du présent arrêté sera transmise à

- Madame la Préfète de l'Ain,
- Monsieur le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de l'Ain

#### **ARTICLE 6 : EXECUTION**

Le maire est chargé, sous l'autorité du préfet, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Beynost, le 10 juillet 2023.

Caroline TERRIER  
Maire



**Annexe 1**  
**Liste des Points d'Eau Incendie**

Commune	Numéro	Statut	Catégorie	Famille	Type	Débit / 1 bar	État	Adresse 1	Adresse 2	Modalité du contr	Commentaire
Beynost	1	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	42	opérationnel à emploi restreint	70, AVENUE DU MONT		triennal	
Beynost	2	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 80	92	opérationnel	258, ROUTE NATIONALE DE GENEVE		triennal	
Beynost	2	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	144	opérationnel	Route de Geneve	Chemin de la Batonne	triennal	
Beynost	3	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	125	opérationnel	Route de Geneve		triennal	
Beynost	4	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	143	opérationnel	Route de Geneve	Montée des Acacias	triennal	
Beynost	5	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	165	opérationnel	Avenue de la Gare	RN 84	triennal	
Beynost	6	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	186	opérationnel	Rue de la Mairie	RN 84	triennal	
Beynost	7	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	147	opérationnel	1039, RN 84		triennal	
Beynost	8	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	127	opérationnel	1283, RN 84		triennal	
Beynost	9	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	143	opérationnel	RN84	Impasse des Peupliers	triennal	
Beynost	10	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	107	opérationnel	RN84	Rue du Prieuré	triennal	
Beynost	11	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	111	opérationnel	RN 84	Rue Saint pierre	triennal	
Beynost	12	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	72	non opérationnel	RN 84	Impasse du Sermoraz	triennal	Test non effectué, le pi tremble énormément lors de la mise en eau
Beynost	13	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	59	opérationnel à emploi restreint	RN 84		triennal	
Beynost	14	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	141	opérationnel	1951, ROUTE NATIONALE DE GENEVE		triennal	
Beynost	15	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 105	105	opérationnel	RN 84	Chemin des Bottes	triennal	
Beynost	16	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	70	opérationnel	Montée de la Demi-Lune	RN 84	triennal	
Beynost	18	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	165	opérationnel	Montée de la Demi-Lune	Chemin du Milieu	triennal	
Beynost	19	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	160	opérationnel	Montée de la Demi-Lune	Rue Saint Pierre	triennal	
Beynost	20	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	145	opérationnel	Chemin du MilieuRue Saint Pierre		triennal	
Beynost	21	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	74	opérationnel	320, CHEMIN DES JACQUETIERES		triennal	
Beynost	22	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	85	opérationnel	Chemin des Pinachères	Lot. Les Redelles	triennal	
Beynost	23	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	82	opérationnel	Chemin des Pinachères	Rue du Prieuré	triennal	
Beynost	24	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	119	opérationnel	15, CHEMIN DES JACQUETIERES		triennal	
Beynost	25	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	53	opérationnel à emploi restreint	Rue des Ecoles		triennal	
Beynost	26	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	40	opérationnel à emploi restreint	Impasse des Plantées		triennal	
Beynost	27	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	61	opérationnel	Passage de l'Espérance		triennal	
Beynost	28	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	73	opérationnel	Rue du Midi	Rue du Pecotaz	triennal	
Beynost	29	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	84	opérationnel	1115, ROUTE NATIONALE DE GENEVE	parking lidi	triennal	
Beynost	30	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	82	opérationnel	Rue de la mairie	Chemin du Monderoux	triennal	
Beynost	31	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	107	opérationnel	3, LOTISSEMENT LE PARC		triennal	
Beynost	32	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	130	opérationnel	Chemin du Monderoux	Impasse du Jardin	triennal	
Beynost	33	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	72	opérationnel	Montée des Acacias		triennal	
Beynost	34	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	131	opérationnel	Lotissement "Le Jardin"		triennal	
Beynost	35	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	85	opérationnel	Rue du Vivier	Face au n°275	triennal	
Beynost	36	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 80	52	opérationnel à emploi restreint	Lotissement "La Batonne"		triennal	
Beynost	37	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	130	opérationnel	Chemin de la Batonne	Chemin du Mas Bordel	triennal	
Beynost	38	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	51	opérationnel à emploi restreint	Chemin de la Batonne		triennal	
Beynost	39	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 80	47	opérationnel à emploi restreint	Montée du Péchu		triennal	
Beynost	40	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	48	opérationnel à emploi restreint	Montée de Saint Germain	A côté du petit bassin	triennal	
Beynost	41	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	97	opérationnel	Carrefour Montée des Acacias	Rue des Maires Andre	triennal	
Beynost	42	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	46	opérationnel à emploi restreint	Rue Centrale	devant Mairie	triennal	
Beynost	43	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	52	opérationnel à emploi restreint	Allée du Coteau		triennal	
Beynost	44	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	30	opérationnel à emploi restreint	Rue du Coteau	Avenue du Mont	triennal	
Beynost	45	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	36	opérationnel à emploi restreint	Avenue du Mont		triennal	
Beynost	46	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	50	opérationnel à emploi restreint	Avenue du Mont	Rue du Midi	triennal	
Beynost	47	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	64	opérationnel	Rue du Midi	Rue Centrale	triennal	
Beynost	48	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	60	opérationnel	Chemin du Mont	Chemin de la Fontaine du S	triennal	
Beynost	49	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	43	opérationnel à emploi restreint	Chemin de la Fontaine du Soleil	Chemin de la Patissière	triennal	
Beynost	50	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	30	opérationnel à emploi restreint	295, Chemin de la Fontaine du Soleil		triennal	
Beynost	51	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	85	opérationnel	Rue Centrale	Chemin de la Conche	triennal	
Beynost	52	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	134	opérationnel	Rue Centrale	Chemin du Mas Brochet	triennal	
Beynost	53	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	161	opérationnel	Rue centrale	Impasse Saint Pierre	triennal	
Beynost	54	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	123	opérationnel	Chemin Vert		triennal	
Beynost	55	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	136	opérationnel	Chemin du Lavoir		triennal	
Beynost	56	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 80	53	opérationnel à emploi restreint	Impasse Vignes des Andres		triennal	
Beynost	57	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	30	opérationnel à emploi restreint	Chemin de Trivoly		triennal	
Beynost	58	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	190	opérationnel	Impasse du Sermoraz		triennal	
Beynost	59	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	172	opérationnel	241 Impasse du Sermoraz		triennal	
Beynost	60	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	119	opérationnel	Impasse des Araignées	Allée de la Poponnate	triennal	
Beynost	61	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 80	32	opérationnel à emploi restreint	Impasse des Araignées		triennal	
Beynost	62	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	154	opérationnel	Chemin de la Seraine	Impasse du grand Pré	triennal	
Beynost	63	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	130	opérationnel	Chemin de Halage	Chemin de la Seraine	triennal	
Beynost	64	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	65	opérationnel	Impasse des Erables		triennal	
Beynost	65	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	117	opérationnel	Chemin de Halage	Impasse du Grand Champ	triennal	
Beynost	66	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 80	28	non opérationnel	Impasse des Mésanges		triennal	
Beynost	67	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	188	opérationnel	Avenue de la Gare	Vers la Gare	triennal	
Beynost	68	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	145	opérationnel	Impasse de la Gare	A l'entrée	triennal	
Beynost	69	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 80	26	non opérationnel	Impasse de la Gare	Au Fond	triennal	
Beynost	70	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	131	opérationnel	Chemin du Pont		triennal	
Beynost	71	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	126	opérationnel	Impasse du Pré Mayeux		triennal	
Beynost	72	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	187	opérationnel	Chemin de Grange Debout	Rue des Barronières	triennal	
Beynost	73	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	144	opérationnel	277, Chemin de Grange Debout		triennal	
Beynost	74	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	107	opérationnel	385, Rue des Barronières		triennal	
Beynost	75	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	100	opérationnel	Rue des Barronière	Impasse des Pré Roseau	triennal	
Beynost	76	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	105	opérationnel	CD N°61		triennal	
Beynost	77	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	125	opérationnel	Chemin de Thil	Vers Société AD HABITAT	triennal	
Beynost	78	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	148	opérationnel	Chemin de la Seraine		triennal	
Beynost	79	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	147	opérationnel	chemin de la Seraine	Chemin de Grange Debout	triennal	
Beynost	80	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100		non opérationnel	Chemin du Chateau du Soleil	Allée de la Tour	triennal	Test impossible chantier raccorde sur le PI
Beynost	81	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	136	opérationnel	Allée de la Tour		triennal	
Beynost	82	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100		non opérationnel	Chemin du Chateau du Soleil	Chemin du Sermoraz	triennal	PI a changer/ arracher par PL
Beynost	83	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	133	opérationnel	Rue des Pettes Combes		triennal	
Beynost	84	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	120	opérationnel	Rue des Pettes Combes		triennal	
Beynost	85	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	142	opérationnel	Chemin du Sermoraz		triennal	
Beynost	86	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	179	opérationnel	RN 1084CD 61 B		triennal	
Beynost	89	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100		non opérationnel	Rue du pré Caillat		triennal	Végétation à degager au tour du PI
Beynost	90	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	159	opérationnel	Chemin des malettes	Allée du pré Caillat	triennal	
Beynost	91	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	170	opérationnel	Allée du pré Caillat		triennal	
Beynost	92	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	135	opérationnel	Chemin des malettesCentre Commercial		triennal	
Beynost	93	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	183	opérationnel	Parking Centre Commercial	Devant Décathlon	triennal	
Beynost	94	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	192	opérationnel	Parking Centre Commercial	Devant Colori	triennal	
Beynost	95	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	183	opérationnel	Chemin du Sermoraz	Chemin des marquettes	triennal	
Beynost	96	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	90	opérationnel	Chemin du Pilon		triennal	
Beynost	97	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	31	opérationnel à emploi restreint	Impasse du Stade		triennal	
Beynost	98	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	126	opérationnel	Impasse des Charmes		triennal	
Beynost	99	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	136	opérationnel	85, CHEMIN DE LA SEREINE		triennal	
Beynost	102	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	65	opérationnel	Impasse des Mannes		triennal	
Beynost	103	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	157	opérationnel	Rue des Pettes Combes	Allée des Pettes Combes	triennal	
Beynost	104	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	95	opérationnel	Chemin des malettes		triennal	
Beynost	105	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100		non opérationnel	CD 61 B	devant entrée marchandise	triennal	PI hs prévoir changement.
Beynost	106	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	60	opérationnel	Lotissement "Le Ferrier"		triennal	
Beynost	107	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	110	opérationnel	Lotissement "Les Tournesols"		triennal	
Beynost	108	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	75	opérationnel	Impasse Saint Pierre		triennal	
Beynost	109	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	85	opérationnel	Lotissement "Le Vivier"		triennal	
Beynost	110	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	86	opérationnel	Rue des Thermes		triennal	
Beynost	111	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	106	opérationnel	Rue des Thermes	RN 84	triennal	
Beynost	112	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	116	opérationnel	Chemin du Pont	Vers la gare	triennal	
Beynost	115	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	118	opérationnel	Collège Route de Geneve		triennal	
Beynost	116	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	191	opérationnel	Chemin de Thil	(V.C N°33) entreprise elect	triennal	
Beynost	??	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	131	opérationnel	rue des pomriers		triennal	
Beynost	??	Public	Normalisé	Bouche d'incendie	BI normalisée DN 100		non opérationnel	415, RUE DU MIDI		triennal	Pas de mesures, pourquoi ?
Beynost	A	Public	Normalisé	Bouche d'incendie	BI normalisée DN 100	99	opérationnel	989, RUE CENTRALE		triennal	
Beynost	B	Public	Normalisé	Bouche d'incendie	BI normalisée DN 100	81	opérationnel	214, CHEMIN RURAL DIT DU PILON		triennal	
Beynost	C	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 80	26	non opérationnel	Impasse terre-Chene		triennal	
Beynost	D	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100		non opérationnel	Rue des Ecoles		triennal	PI impossible à ouvrir pris dans les racines SAFEGE : test en 2007 => 100 m³ à 1bar Pstat : 4,4
Beynost	E	Public	Normalisé	Poteau d'incendie	PI normalisé DN 100	27	non opérationnel	Route de Geneve	Entrée Principale du Collège	triennal	